



Grenswaarden voor lozing oppervlaktewater KH Dairy Sourcing

De grenswaarden voor de lozing op het oppervlaktewater door KH Dairy Sourcing zijn conform het Activiteitenbesluit. Het afvalwater ter plaatse van meetpunt c (zie bijlage 2 en 3) dient aan deze grenswaarden te voldoen. De grenswaarden zijn als volgt:

- BZV < 60 mg/L
- CZV < 300 mg/L
- P totaal < 6 mg/L
- N totaal < 60 mg/L
- Onoplosbare bestanddelen < 60 mg/L
- Debiet < 480 m³/d.