
Van: [REDACTED]
Verzonden: woensdag 15 oktober 2014 09:34
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: FW: Watervergunning Boerenerven
Bijlagen: Watervergunning WVSZPOST002_4045_5_1.pdf

[REDACTED]

In de vergunning staat een fout omtrent de boven breedte. Dit moet zijn 8 m ipv 4 m. Kun je dit even wijzigen en opnieuw verzenden richting gemeente Hardenberg.

Groet,

Van: [REDACTED]@ommen-hardenberg.nl]
Verzonden: woensdag 15 oktober 2014 9:31
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: FW: Watervergunning Boerenerven

Van: [REDACTED]
Verzonden: vrijdag 5 september 2014 12:06
Aan: [REDACTED]@veltenvecht.nl)
CC: [REDACTED]@buronoord.nl)
Onderwerp: Watervergunning Boerenerven

[REDACTED],
Als bijlage de watervergunning Boerenerven.

Op de vergunning heb ik de volgende opmerkingen:

- Bij graven en vergroten staat bij punt 9 een breedte van 4.00m. Wij hebben afgesproken dat de afstand boven insteek boven insteek maximaal 8.00 meter mag zijn.
- Tevens hebben we afgesproken dat na aanleg en overdragen as built gegevens het waterschap ze in onderhoud neemt. Hier lees ik dat tzt gekeken wordt of ze voldoen aan de eisen.

Graag overleg.

[REDACTED]
vakspecialist A civiele techniek
Openbaar Gebied, Infrastructuur en Gebouwen
Tel. 0523-[REDACTED]

[REDACTED]@ommen-hardenberg.nl

Bezoekadressen:
Chevallerastraat 2, 7731 EE Ommen
Stephanuspark 1, 7772 HZ Hardenberg
Tel. 14 0529 of 14 0523
Postadres:
Postbus 500
7770 BA Hardenberg

www.ommen-hardenberg.nl

www.ommen.nl www.hardenberg.nl



T: 088 2203333
www.vechtstromen.nl



De informatie in dit e-mail bericht (inclusief informatie in bijlagen) is uitsluitend bestemd voor het gebruik door de geadresseerde. Indien u deze e-mail per ongeluk ontvangt, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de opsteller daarvan, het bericht te vernietigen en de inhoud daarvan niet te gebruiken of aan derden te openbaren.