
Van: [REDACTED]
Verzonden: woensdag 14 december 2022 16:03
Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Onderwerp: FW: Grondwateronttrekking NX Filtration
Bijlagen: Grondwateronttrekking NX Filtration, invloedsgebied en zetting.pdf

Hallo [REDACTED]

Zie antw van de provincie hieronder en zie bijlage..

Gr [REDACTED]

Van: [REDACTED]@nts-group.nl>
Verzonden: woensdag 14 december 2022 11:49
Aan: [REDACTED]@overijssel.nl>
CC: [REDACTED]@hengelo.nl>; [REDACTED]@vechtstromen.nl>; [REDACTED]@hengelo.nl>; [REDACTED]@hemabo.nl
Onderwerp: RE: Grondwateronttrekking NX Filtration

Beste [REDACTED]

Hartelijk dank voor het uitgebreide antwoord.

De cijfers laten zien dat het ons niet raakt.

Ik kan niet beoordelen of de gepresenteerde berekening met alles wat er zich in en om de grond afspeelt rekening is gehouden.

Het blijft een forse ingreep op de waterhuishouding waar ik ongerust over blijf.

Indien wij bezwaar aan willen tekenen dan zullen wij daar tzt op de geformaliseerde wijze over communiceren.

Vriendelijke groet,

[REDACTED]

Met vriendelijke groet, best regards, mit freundlichen Grüßen, 诚挚的问候

[REDACTED]

Facility manager

Accelerating the future



NTS Norma Hengelo

Opaalstraat 31
7554 TSHengelo
Netherlands

+31 [REDACTED]
+31 6 [REDACTED]
www.nts-group.nl

NTS Norma Hengelo is a subsidiary of NTS

The information sent with this e-mail is exclusively intended for the addressee.
If anyone has received this e-mail in error, the receiver is requested to indicate this to the sender and to destroy the e-mail completely without taking notice of the contents in any way or saving it.
Publication, copying, distribution and/or disclosure of the contents to third parties are not permitted.
NTS-Group is not liable for the correct and complete dispatch of the contents, nor for the prompt receipt of this e-mail.
If this e-mail contains so-called computer viruses, NTS-Group is not liable for any damage occurring as a consequence.

From: [REDACTED]@overijssel.nl>
Sent: woensdag 14 december 2022 10:54

To: [redacted]@nts-group.nl>
Cc: [redacted]@hengelo.nl>; [redacted]@vechtstromen.nl; [redacted]@hengelo.nl>
Subject: Grondwateronttrekking NX Filtration

U ontvangt niet vaak e-mail van [redacted]@overijssel.nl. [Meer informatie over waarom dit belangrijk is](#)

Geachte [redacted],

Wij hebben gisteren van u de onderstaande e-mail ontvangen met betrekking tot een voorgenomen grondwateronttrekking door het bedrijf NX Filtrations. Ik ben de behandelaar van de hiervoor ingediende vergunningaanvraag waterwet, vandaar dat aan mij is gevraagd om te reageren op uw e-mail. Allereerst kunt u op deze wijze geen bezwaar maken tegen deze voorgenomen grondwateronttrekking. Dat is pas aan de orde als wij een ontwerpbesluit hebben genomen op de vergunningaanvraag. Wij zullen dit ontwerpbesluit dan gedurende een periode van zes weken voor inspraak ter inzage leggen. Zover zijn we nog niet, we streven er wel naar om dat deze maand nog te gaan doen.

Verder merk ik op dat de grondwaterstand inderdaad met bijna een meter zal worden verlaagd. Wat in het krantenartikel niet wordt benoemd is dat deze verlaging zich alleen zal voordoen nabij de vier putten waarmee het grondwater zal worden onttrokken. Ik heb uit het rapport dat is opgesteld ter onderbouwing van de vergunningaanvraag de pagina's bijgevoegd die een beeld geven van de verlaging van de grondwaterstand in de omgeving. Hieruit blijkt dat het invloedsgebied van de voorgenomen grondwateronttrekking circa 500 meter is. Zie hiervoor figuur 10 c, met het invloedsgebied van de onttrekking in 2028. Tot 2028 wordt de fabriek en daarmee ook de onttrekking opgeschaald. Er zijn ook zettingsberekeningen uitgevoerd, die laten zien dat de verwachte zetting van het maaiveld en een hoekverdraaiing van bebouwing zeer gering is. Er wordt dus geen zettingsschade verwacht aan bebouwing of infrastructuur. Dat geldt zeker voor uw bedrijf, dat is gelegen buiten het invloedsgebied van deze voorgenomen grondwateronttrekking. Ik kan u desgewenst nog wel meer informatie toesturen, zoals de hele rapportage die is opgesteld ter onderbouwing van de vergunningaanvraag. Maar het voor u belangrijkste deel heb ik al bij deze e-mail gevoegd.

Vragen? Mijn contactgegevens staan hieronder.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Vergunningverleener water en ontgrondingen

Tel. 06 [redacted]

Van: [redacted]@nts-group.nl>

Verzonden: dinsdag 13 december 2022 14:16

Aan: [redacted]@overijssel.nl>; [redacted]@hengelo.nl>

CC: [redacted]@vechtstromen.nl; [redacted]@hengelo.nl>

Onderwerp: Vraag over grondwaterarcel

Geachte Provincie Overijssel en Gemeente Hengelo,

Voor zover mij bekend zijn jullie het bevoegd gezag voor onderstaand.

Situatie,

Op het bedrijventerrein HTSP (Thales) is grond verkocht en worden nieuwe bedrijven gevestigd. Onlangs werd ik geïnformeerd met het bericht dat het bedrijf NX flirtation zich wil vestigen langs de Haaksbergerstraat.

Het bedrijf gebruikt extreem veel water en voor zover ik geïnformeerd ben zal daardoor het grondwaterpeil veel gaat zakken.

Wij hebben een pand aan de Opaalstraat 31 (op de kruising Robijnstraat) en maken ons zorgen over het toekomstig verlaagde grondwaterpeil en welke mogelijke gevolgen dit kan hebben voor ons pand en bedrijfsvoering. Wij zijn een bedrijf dat ultra nauwkeurige onderdelen (0,001 mm) fabriceert en assembleert.

Onze machines staan veelal op paalfunderingen om de gevraagde nauwkeurigheid van onze producten te kunnen garanderen.

Verandering in grondstructuur kan catastrofaal zijn voor onze bedrijfsvoering!

Vraag,

Is bovenstaand bij jullie bekend en zijn jullie verantwoordelijk voor de beoordeling van het bouw en “water deel” van de bouwvergunning?

Kunnen wij in het proces beoordeling van dit bouwplan geïnformeerd worden over ontwikkelingen op basis van jullie verantwoordelijkheid?

Kunnen wij bij de beoordeling van het plan geïnformeerd worden zodat voor ons duidelijk is welke mogelijke gevolgen voor ons pand en bedrijfsvoering aan de orde zijn?

Op basis van onderstaand krantenbericht en bij ons bekende informatie maakt NTS Norma bezwaar omdat niet duidelijk is welk gevolg dit voor ons pand en bedrijfsvoering heeft.

Hopelijk kunnen wij hier op korte termijn duidelijkheid over krijgen.



Als bijlage “Geohydrologische rapportage”

Mvg,

[Redacted signature]

Met vriendelijke groet, best regards, mit freundlichen Grüßen, 诚挚的问候

[Redacted name]

Facility manager

Accelerating the future



NTS Norma Hengelo

Opaalstraat 31
7554 TSHengelo
Netherlands

+31 [Redacted]
+31 [Redacted]
www.nts-group.nl

The information sent with this e-mail is exclusively intended for the addressee.
If anyone has received this e-mail in error, the receiver is requested to indicate this to the sender and to destroy the e-mail completely without taking notice of the contents in any way or saving it.
Publication, copying, distribution and/or disclosure of the contents to third parties are not permitted.
NTS-Group is not liable for the correct and complete dispatch of the contents, nor for the prompt receipt of this e-mail.
If this e-mail contains so-called computer viruses, NTS-Group is not liable for any damage occurring as a consequence.



T: 088 2203333
www.vechtstromen.nl



De informatie in dit e-mail bericht (inclusief informatie in bijlagen) is uitsluitend bestemd voor het gebruik door de geadresseerde. Indien u deze e-mail per ongeluk ontvangt, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de opsteller daarvan, het bericht te vernietigen en de inhoud daarvan niet te gebruiken of aan derden te openbaren.