
Van: [REDACTED]
Verzonden: vrijdag 3 november 2023 11:44
Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Onderwerp: luiken sluisen Junne en Mariënberg kitten

Dag [REDACTED],

Zoals net telefonisch besproken, hebben we gisteren geconstateerd dat de toegangsluiken niet waterdicht zijn aangesloten op het betondek van de bedieningskelders.

De aanwezige kitnaad / compriband zijn niet afdoende waterdicht.

Via [REDACTED] krijgen we door welke stappen ondernomen moeten worden en welke kit gebruikt moet worden om de luiken opnieuw af te kitten. De oude kitlaag zal van het rvs en beton verwijderd moeten worden.

Wil je de werkzaamheden al vast inplannen en een kostenopgave bij de kitter opvragen. Dan kan ik ook een nummer laten instellen voor de kosten.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Projectleider
Waterschap Vechtstromen
m: 06 [REDACTED]
e: [REDACTED]@vechtstromen.nl